



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Αρ. ΕΑΗ-2019-15 / 12-2019
Miniature Circuit Breaker (MCB) – SANTE / DZ47-63

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού το 2-pole εμπρικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη ενώ το 1-pole εμπρικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκληση του 2-pole από την αγορά και σε εθελοντική απόσυρση του 1-pole από την αγορά.

Προϊόν

- Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Είδος: Miniature Circuit Breaker (MCB)
- Εμπορική επωνυμία: SANTE
- Μοντέλο: DZ47-63
- Χαρακτηριστικά: 1-pole & 2-pole
- Εισαγωγέας: STAVROS CONSTANTINOU
ELECTRICAL CONTRACTORS LTD



Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεμοιότυπο 22348202.

Οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι που έχουν προβεί σε εγκατάσταση του προϊόντος αυτού παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους πελάτες τους για την αναγκαιότητα αντικατάστασής του. Επίσης, οι καταναλωτές που εντοπίσουν ότι το πιο πάνω προϊόν είναι εγκατεστημένο στα υποστατικά τους, να απευθυνθούν στον αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο που το έχει εγκαταστήσει για να διευθετηθεί η αντικατάστασή του.